

민원 인쇄

신청 정보

신청번호	1AA-2006-0536855
신청일	2020-06-18 14:38:48
신청인 구분	개인
진행상황 통지방식	전자우편, 누리집(홈페이지), 휴대전화 문자 메시지
진행결과 통지방식	전자우편, 누리집(홈페이지)
보안 설정	예

민원 내용

제목	여주시 주차장 조례 관련 - 다세대주택 주차산정 문의 드립니다
내용	1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다. 2. 여주시 주차장 조례 [별표 9] '부설주차장의 설치대상 시설물 종류와 설치기준'과 관련하여 문의 드립니다. 3. 다세대주택 주차 산정식에 대해 아래의 계산대로 적용하면 되는지 검토 부탁드립니다. - 아 래 - 계산1) 1동이 660㎡이하인 다세대 주택에서 8세대가 전용면적 62㎡로 동일하게 구성되어 있습니다. $62\text{㎡}/85*1.3*8\text{세대}=7.58\text{대} \rightarrow 8\text{대 적용 (세대 당 주차대수 1대 이상 적용)}$ 계산2) 1동이 660㎡이하인 다세대 주택에서 6세대가 전용면적 84㎡로 동일하게 구성되어 있습니다. $84\text{㎡}/85*1.3*6\text{세대}=7.7\text{대} \rightarrow 8\text{대 적용}$

첨부 파일

처리기관 정보

처리기관	경기도 여주시
처리기관 접수번호	2AA-2006-0548567
접수일	2020-06-18 15:12:29
담당자(연락처)	전재은(031-887-2237)
처리에정일	2020-06-26 23:59:59

답변 내용

통지일	2020-06-26 13:51:51
처리결과 (답변내용)	1. 귀하의 건강과 행복을 기원합니다. 2. 귀하께서 문의하여 주신 다세대 주택 주차대수 산정과 관련, 귀하가 작성한 예시가 기준에 맞게 산정된 것으로 보이며, 자세한 사항은 여주시 주차장 조례 [별표9]와 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제27조 제1항을 참고해 주시기 바랍니다. 3. 기타 문의사항이 있으실 경우 여주시청 교통행정과(☎ 031-887-2234)로 연락주시면 성심성의껏 답변 드리겠습니다. 끝.

첨부 파일

인쇄